

特 記 事 項

工事No.	165HC
-------	-------

保存年限	7
------	---

出力日付：2025年 05月 09日 2 頁

営業所 福岡	工事NO 165HC	設計区分 実施
-----------	---------------	------------

設計者 05/09 江藤 優希

#691

電圧相線下げ
動力低圧線新設

先方柱

【バンク】

変圧器供給方式=4L 地区=商店街 用途=一般負荷用
回線=25141-11251 負荷区分=中間分布負荷
タップ= 675 標準タップ= 675 個別許容タップ=
変圧器型=単相変圧器 6 (3) kV
容量=(100 100)kVA

低圧バンク最大電圧降下=(L= 4.3 P= -.)V
最大負荷 (L=夏一般負荷 P=最大負荷)
変圧器内部最大電圧降下=(L= 1.1 P= -.)V
最大負荷 (L=夏一般負荷 P=最大負荷)
計算負荷 %0 (L= 83 P= 15)%
最大負荷 % (L=夏一般負荷 P=夏一般負荷)
計算負荷 V0 (L= 3.2 P= 2.7)V
最大負荷 V (L=夏一般負荷 P=夏一般負荷)

【径 間】

柱No	方式	径間	電線	B	R	L-A	L-V	P-A	P-V
177#681	0	L= -000- N= -000- P= -000-	無	無	1	0.0	0	0.0	
177#691	4L	33 L=AC-120-OW N=AC-058-OW P=AC-025-OW	無	無	160	2.3	37	2.7	
177#682	2L	29 L=CU-014-DV N= -000- P= -000-	無	無	0	2.7	0	0.0	
177#681	2L	31 L=CU-014-DV N= -000- P= -000-	無	無	3	3.2	0	0.0	
177#672	4L	16 L=AL-200-OC N=AR-120-OW P=AL-200-OC	無	無	233	0.9	34	0.2	

工事No.	165HC
-------	-------